



МАСШТАБ: 1:100 000

Примечание:  
 1. Линия отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливается.  
 2. Необходимость для резервирования и защиты для государственных и муниципальных нужд отсутствует.  
 3. Публичные сервитуты отсутствуют.

Примечание:  
 1. Согласно Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" охранная зона воздушных линий электропередачи с проектом номинального напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов, охранные зоны подземных кабельных линий составляет 1 метр по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей.  
 2. Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 января 1994г. №61 "Правила охраны магистральных трубопроводов" охранная зона газопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и газовой конденсата газы - в месте участка земли, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.  
 3. В соответствии с СанПиН 2.2.12.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов проектные сооружения относятся к III классу с необходимыми размерами санитарно-защитной зоны - 300 м.



- Условные обозначения:
- Границы сельского поселения
  - Границы кадастрового квартала по сведениям ЕГРН
  - Граница земельного участка по сведениям ЕГРН
  - Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории
  - Устанавливаемые красные линии
  - Граница земельного участка (части земельного участка) под строительство объекта АО "Самаринфитгаз"
  - Проектируемая трасса ВЛ-10 кВ
  - Граница зоны планируемого размещения площадки под строительство скважины №66
  - Граница зоны планируемого размещения площадки под строительство скважины №67
  - Граница зоны планируемого размещения площадки под строительство скважины №68
  - Граница зоны планируемого размещения теплового пункта в сооружении скважины №66
  - Граница зоны планируемого размещения площадки под обустройство скважины №66
  - Граница зоны планируемого размещения площадки под обустройство скважины №67
  - Граница зоны планируемого размещения теплового пункта в сооружении скважины №67
  - Граница зоны планируемого размещения теплового пункта в сооружении скважины №68
  - Граница зоны планируемого размещения трассы ВЛ 10 кВ в скважине №66
  - Граница зоны планируемого размещения трассы ВЛ 10 кВ в скважине №67
  - Граница зоны планируемого размещения трассы ВЛ 10 кВ в скважине №68

Схема расположения фрагмента:

Заказчик: АО "Самаринфитгаз"		6137П	
Документация по вводу изменений в документацию по планировке территории объекта 6137П "Электроснабжение скважин №№ 66, 67, 68 Южно-Орловского месторождения", расположенного на территории муниципального района Сергиевский, в границах сельского поселения Черновка.			
Имя	Лист	№ документа	Подпись
Гарантия	Вольнов М.И.		
Проверка	Чубенко М.А.		
ПРОЕКТ МЕЖВЕЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ		Страница	Лист
Чертеж межевания территории (фрагмент 1)		II	1
Масштаб: 1:2 000		Листов	2
ООО "СамаринФитГаз"			