



МАСШТАБ: 1:100 000

Примечание:
 1. Линия отсуха от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливается.
 2. Неиспользуемая для размещения объектов для государственных и муниципальных нужд отсухается.
 3. Публикации отсухаются.

Примечание:
 1. Согласно Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" охранная зона воздушных линий электропередачи с пролетами номинального класса напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов, охранная зона подземных кабелей, линий оптоволоконной связи и линий связи по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей.
 2. Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 ноября 1994г. №61 "Правила охраны магистральных трубопроводов" охранная зона газопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, конденсат и искусственной углеводородной газы - в месте участка земли, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
 3. В соответствии с СанПиН 2.2.12.1.1.1260-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов производственные сооружения относятся к III классу с нормативным размером санитарно-защитной зоны - 300 м.



- Условные обозначения:
- Границы сельского поселения
 - Границы кадастрового квартала по сведениям ЕГРН
 - Границы земельного участка по сведениям ЕГРН
 - Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории
 - Устанавливаемые трассы линии
 - Границы земельного участка (части земельного участка) под строительство объекта АО "Самаранефтегаз"
 - Проектируемая трасса ВЛ 10 кВ
 - Границы зоны планируемого размещения площадки под строительство скважины №66
 - Границы зоны планируемого размещения площадки под строительство скважины №68
 - Границы зоны планируемого размещения площадки под строительство скважины №67
 - Границы зоны планируемого размещения теплового пункта в сооружении скважины №66
 - Границы зоны планируемого размещения площадки под обустройство скважины №66
 - Границы зоны планируемого размещения площадки под обустройство скважины №68
 - Границы зоны планируемого размещения площадки под обустройство скважины №67
 - Границы зоны планируемого размещения теплового пункта в сооружении скважины №66
 - Границы зоны планируемого размещения трассы ВЛ 10 кВ в скважине №66
 - Границы зоны планируемого размещения трассы ВЛ 10 кВ в скважине №67
 - Границы зоны планируемого размещения трассы ВЛ 10 кВ в скважине №68

Схема размещения фрагментов:

Имя	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Гардабан	Чубенов М.А.			
Проверки	Чубенов М.А.			

6137П		Документация по инженерно-технической и документация по планировке территории объекта 6137П "Электроснабжение скважин №№ 66, 67, 68 Южно-Орловского месторождения", расположенного на территории муниципального района Сергиевский, в границах сельского поселения Черновка.	
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:		ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	
Чертеж межевания территории (фрагмент 1)		Масштаб: 1:2 000	
Страница	Лист	Листов	
II	1	2	
ООО "Самаранефтегаз"			

