



- Условные обозначения**
- граница территории в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
 - граница зон планируемого размещения линейных объектов (устанавливается "красной линией")
 - границы ранее застроенных объектов строительства (существующие "красные линии")
 - границы кадастровых кварталов
 - границы сельских поселений
 - номер характерной точки устанавливаемой "красной линией"
 - зона планируемого размещения линии андепта заземления
 - зона планируемого размещения обвода ула подстанции
 - зона планируемого размещения постоянных перепадов через трубопровод
 - зона планируемого размещения ула пуск СОД
 - зона планируемого размещения трассы нефтегазоборного трубопровода от УПСВ Ичалковская до АГЗУ-1
 - зона планируемого размещения трассы ВОЛС в параллельном следовании
 - зона планируемого размещения трассы нефтегазоборного трубопровода от УПСВ Ичалковская до АГЗУ-1 Ичалковская
 - зона планируемого размещения трассы нефтегазоборного трубопровода от АГЗУ-6, 7 до гар.
 - зона планируемого размещения трассы ВОЛС
 - зона планируемого размещения трассы ВЛ - 6 кВ
 - зона планируемого размещения технологического проезда
 - трасса проектируемого обвода ВОЛС
 - трасса проектируемой ЛЭП высокого напряжения
 - трасса проектируемой линии андепта заземления

- Зоны с особыми условиями использования территории**
- охранный зона проектируемого нефтегазоборного трубопровода (ширина 25 м)
 - охранный зона проектируемого обвода ВОЛС (ширина 1 м)
 - охранный зона проектируемой линии АЗ (ширина 1 м)
 - охранный зона проектируемой ВЛ - 6 кВ (ширина 10 м)

Заказчик: АО "Самарнефтегаз"

Изм. Лист Дата
 Разработано: [подпись] [подпись]
 Проверено: [подпись] [подпись]
 Н. контроль: [подпись]

Проект планировки территории.
 Основная часть

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.
 Масштаб 1:2000

ООО "СамарНИИТнефтеГаз"
 Самарская область

Страница 4 из 5

Примечания:

1. Согласно Постановлению правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранный зона воздушных линий электропередачи с проектными номинальными классами напряжений от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, в том числе приямки, в том числе приямки или, Умкостенки, и (или) появление, причинение вреда жизни, здоровью граждан и имущества физических или юридических лиц, а также повреждение экологического ущерба и возникновение пожаров.
2. Объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками ОКН, на обследуемом участке не имеется.
3. СОПТ местных значений, региональных значений, федерального значения отсутствуют.
4. В границах разработки документации по планировке территории зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (перестройке) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.
5. В границах разработки документации по планировке территории линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливаются.