

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76976370 ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. руководителя ОИ, Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«03» апреля 2023 г.

### Экспертное заключение по результатам испытаний

от 03.04.2023 г. № 402

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний по исследованным микробиологическим показателям воды питьевой из распределительной сети холодной

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Липовка  
муниципального района Сергиевский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446565, Самарская обл, Сергиевский р-н,  
Липовка с, Центральная ул, дом № 16

2.2 Фактический адрес: 446565, Самарская обл, Сергиевский р-н,  
Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения  
Липовка муниципального района  
Сергиевский Самарской области

3.1 Юридический адрес: 446565, Самарская обл, Сергиевский р-н,  
Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3.2 Фактический адрес: 446565, Самарская обл, Сергиевский р-н,  
Липовка с, Центральная ул, дом № 16

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №70 от 01.02.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 925 от 03.04.2023 ИЛЦ Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.  
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний: вода питьевая из распределительной сети холодная № 925 от 03.04.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и



эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12.11. 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А. Проба воды на микробиологические показатели отобрана по заявлению №70 от 01.02.2023 На объекте: Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области, 446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Старая Дмитриевка с, Центральная ул, дом № 15

### Протокол 925 от 03.04.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 671/370			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	БОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл


### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний по исследованным микробиологическим показателям воды питьевой из распределительной сети холодной

**Соответствуют**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене



Фролова И.В.