

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. руководителя ОИ, Главный врач
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«15» декабря 2023 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 15.12.2023 г. № 49490

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Липовка

муниципального района Сергиевский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446565, Самарская обл, Сергиевский р-н,
Липовка с, Центральная ул, дом № 16

2.2 Фактический адрес: 446565, Самарская обл, Сергиевский р-н,
Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения
Липовка муниципального района
Сергиевский Самарской области

3.1 Юридический адрес: 446565, Самарская обл, Сергиевский р-н,
Липовка с, Центральная ул, дом № 16

3.2 Фактический адрес: 446565, Самарская обл, Сергиевский р-н,
Липовка с, Центральная ул, дом № 16

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №70 от 01.02.2023.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4241 от 13.12.2023 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 4242 от 13.12.2023 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам проведенных испытаний воды питьевой из распределительной сети холодной проведена по заявлению в целях установления соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (раздел III) в объеме проведенных испытаний.

Лабораторные испытания проводились ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: с.Сергиевск, ул. Н.Краснова, 84 А.

По представленным протоколам пробы отобраны на объекте: Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области, 446565, Самарская обл, Сергиевский р-н, Липовка с, Центральная ул, дом № 16 по адресам: с. Липовка, Центральная ул, дом № 16; с. Ст. Дмитриевка, Центральная ул, дом № 15.

Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблицах:

вода питьевая (с. Липовка, Центральная ул, дом № 16)

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2754/1417			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	БОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

вода питьевая (с. Ст. Дмитриевка, Центральная ул, дом № 15)

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2755/1418			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение

по результатам испытаний


На основании вышеизложенного:

- вода питьевая из распределительной сети холодная

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (раздел III)

Врач по общей гигиене



Озерова И. В.